ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА»
Ленинский филиал

Трудовая, ул., 8 д., пгт. Ленино, Республика Крым, Российская Федерация, 298200 тел. (36557) 6-02-59

Лаборатория по контролю качества
природной, питьевой и сточной воды
Ленинского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
298213, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Щелкино,
водоочистные сооружения

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
Ленинского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»
С.Б. Витошка
«07» марта 2025г.

Протокол результатов измерений качества питьевой воды 32/1

Цель аналитического контроля: соответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 1.2.3685-21
Измерения проведены в соответствии с методиками выполнения измерений, перечнем объектов и контролируемых в них показателей.
Место отбора проб: ***Ленинский БФС (Ленинская система водоснабжения)***

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. изм.	Результат исследования качества питьевой воды (среднее)	Методика выполнения измерений	Норма СанПиН 1.2.3685-21
1	Цветность	градус	19,0±3,8	ГОСТ 31868-2012, п.5	< 20,0 (35,0)
2	Мутность	мг/дм^3	0,64±0,13	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	< 1,5 (2,00)
3	Водородный пок-ль pH	ед. pH	7,76±0,2	ГОСТ 18190-72	6,0 (9,0)
4	Запах при 20^{0}С	бал	1	ГОСТ 3351-74, п.2	не более 2
5	Вкус	бал	1	ГОСТ 3351-74, п.3	не более 2
6	Сухой остаток	мг/дм^3	640±57,6	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	не более 1000
7	Хлориды	мг/дм^3	-	ГОСТ 4245-72, п.2	не более 350,0
8	Сульфаты ($SO4^{2"}$)	мг/дм^3	140±21	ПНДФ 14.1:2.159-2000	не более 500,0
9	Аммоний солевой (NH_4^)	мг/дм^3	-	ПНДФ 14.1:2:4.276-2013	<2,0(по азоту)
10	Нитриты	мг/дм^3	-	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	не более 3,0
11	Нитраты	мг/дм^3	-	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	не более 45,0
12	Фториды	мг/дм^3	-	ПНДФ 14.1:2.3:4.179-2002	не более 1,50
13	Общее железо	мг/дм^3	-	ПНДФ 14.1:2:4.50-96 п.9.2	не более 0,3
14	Фосфаты	мг/дм^3	-	ГОСТ 18309-2014	не более 3,50
15	Медь	мг/дм^3	-	ПНДФ 14.1:2:4.48-96	не более 1,0
16	Марганец	мг/дм^3	-	ПНДФ 14.1:2.61-96	не более 0,1
17	Окисляемость	мгО/дм^3	3,8±0,38	ГОСТ Р 55684	не более 5,0
18	Щелочность	ммоль/дм^3	3,45±0,66	ПНДФ 14.1:2:4.245-2007	не нормир.
19	Жесткость общая ^{O}Ж	градус	6,8±0,45	ГОСТ 31954-2012, метод А	< 7,0 (10,0)
20	Кальций	мг/дм^3	72,4	ГОСТ 23268.5-78, п.2	не нормир.
21	Магний	мг/дм^3	38,7	ГОСТ 23268.5-78, п.3	не нормир.
22	ОМЧ	КОЕ/см	1	МУК 4.2.1018-01, п.4,2,п.п.8	не более 50
23	ОКБ	КОЕ ОКБ/100см	отсут.	МУК 4.2.1018-01,п.4,2,п.п.8	отсутствие
24	Энтерококки	КОЕ/100см	отсут.	МУК 4.2.1018-01,п.4,2,п.п.8	отсутствие

Дата выписки протокола: «09» марта 2025г.

Заведующий лабораторией _____ Одийчук Л.Г.